Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody vo verejnom vodovode v roku 2015

Názov odberného miesta / Ukazovateľ	Limit NV 496/2010 Z.z.	Trenčín Centrum mesta	Trenčín Sihoť Opatová	Trenčín Sídl. Juh	Trenčín Biskupice	Trenčín Dlhé Hony	Trenčín Pod Sokolice Kubra	Trenčín Zamarovce Zlatovce	Trenčín Kubrica	Skalka n/V Újazd	Kostolná-Záriečie	Chocholná
Escherichia coli	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koliformné baktérie	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
enterokoky	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C	KTJ v 1 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C	KTJ v 1 ml	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
bezfarebné bičíkovce	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
živé organizmy	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mikromycéty	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mŕtve organizmy	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abioseston	pokryv.p. v %	3	3	4	3	3	4	5	5	3	2	3
Spóry an.red.sirič.-Klostrídie	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
antimón	ug/l	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
arzén	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
bór	mg/l	0,4	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,7	0,1	0,4	0,6	0,2
dusičnany	mg/l	25,1	16,2	16,4	25,1	25,1	17,6	28,6	13,4	26,5	8,7	8,0
dusitany	mg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
fluoridy	mg/l	0,15	0,15	0,17	0,15	0,15	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17
chróm	ug/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
kadmium	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
kyanidy	mg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med	ug/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
nikel	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
olovo	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
ortut	ug/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
selén	ug/l	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0
benzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,2-dichlórbenzén	ug/l	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
1,3-dichlórbenzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,4-dichlórbenzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
dichlórbenzény	ug/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2 dichloretán	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

chlórbenzén	ug/l	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
lindan	ug/l	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015
metoxychlór	ug/l	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017
dichlórdifenyltrichloretán	ug/l	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016
hexachlórbenzén	ng/l	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0
heptachlór	ng/l	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0
pesticídy spolu	ug/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
benzo(a)pyrén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
fluoranthen	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(b)fluorantén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(k)fluorantén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(g,h,i)perylén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
indeno(1,2,3-c,d)pyrén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
polycyklické aromat.uhlovodíky	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
styrén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
1,1,2,2 tetrachlóretén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
tetrachlórmetán	ug/l	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
toluén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
1,1,2 trichlóretén	ug/l	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
o-xylén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
m,p-xylén [ug/l']	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
xylény	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
voľný chlór	mg/l	0,23	0,15	0,19	0,23	0,23	0,24	0,11	0,24	0,19	0,19	0,23
brómdichlórmetán	ug/l	1,10	0,91	0,86	1,10	1,10	0,95	4,37	0,68	3,96	1,03	0,98
Dibrómchlórmetán	ug/l	3,34	1,34	1,52	3,34	3,34	2,41	5,01	0,60	3,33	1,3	1,47
Bromoform	ug/l	3,44	0,94	1,19	3,44	3,44	2,13	1,83	0,60	0,77	0,62	0,74
chloroform	ug/l	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,2	1,0	2,8	1	1,0
chlórfenoly	ug/l	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	50,0
trihalometany spolu	ug/l	7,88	3,19	3,57	7,88	7,88	5,19	14,56	1,13	10,52	2,95	2,89
absorbancia	-	0,008	0,005	0,008	0,008	0,008	0,008	0,015	0,013	0,016	0,008	0,007
amónne ióny	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
rozpustené látky-sušené	mg/l	421,5	364,0	474,0	421,5	421,5	485,0	400,5	370,5	403,0	375	371,0
farba	mg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hliník	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	0,52	0,53	0,51	0,52	0,52	0,52	0,55	0,52	0,56	<0,50	0,55
chloridy	mg/l	17,8	18,7	17,2	17,8	17,8	14,7	15,3	11,7	11,3	6	5,9
mangán	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
reakcia vody	-	7,38	7,35	7,35	7,38	7,38	7,38	7,30	7,30	7,30	7,4	7,41

sírany	mg/l	43,0	94,0	77,0	43,0	43,0	64,5	38,0	30,0	38,5	30	33,5
sulfán voľný	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
teplota vody	°C	9,9	10,8	10,1	9,9	9,9	10,0	9,9	9,1	10,0	9,8	10,0
zákal	FNU	0,23	0,26	0,27	0,23	0,23	0,24	0,26	0,21	0,25	0,21	0,22
pach	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zinok	mg/l	<0,050	<0,050	0,186	<0,050	<0,050	0,139	<0,050	0,053	<0,050	0,054	0,052
železo	mg/l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
vodivosť	mS/m	72,7	79,3	77,1	72,7	72,7	80,2	70,2	64,4	70,7	66	66,6
sodík	mg/l	7,3	8,0	7,9	7,3	7,3	8,2	9,5	1,3	9,0	4,5	4,7
horčík	mg/l	26,4	22,2	24,1	26,4	26,4	25,1	21,3	24,5	18,5	14,3	15,7
vápnik	mg/l	104,6	116,6	114,0	104,6	104,6	111,6	99,8	94,2	97,3	103,5	102,4
vápnik a horčík (tvrdosť vody)	**mmol/l**	**3,70**	**3,82**	**3,83**	**3,70**	**3,70**	**3,77**	**3,36**	**3,36**	**3,19**	**3,17**	**3,20**
vápnik a horčík (tvrdosť vody)	**°N**	**20,7**	**21,4**	**21,4**	**20,7**	**20,7**	**21,1**	**18,8**	**18,8**	**17,9**	**17,8**	**17,9**
celková objemová aktivita alfa	Bq/l	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
celková objemová aktivita beta	Bq/l	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15
objemová aktivita Rn 222	Bq/l	1,2	7,2	7,2	7,2	3,2	3,2	2,66	4,0	<1,0	11,7	11,7

Názov odberného miesta / Ukazovateľ	Limit NV 496/2010 Z.z.	Tr.Stankovce Tr.Turná Bierovce	Selec MŠ	Selec OcÚ	Soblahov	Mníchova Lehota	Ivanovce	Adamovské Kochanovce	Melčice	Dobrá Tr. Teplá	Tr.Teplice	Nemšová vodojem
Escherichia coli	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koliformné baktérie	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
enterokoky	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C	KTJ v 1 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C	KTJ v 1 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bezfarebné bičíkovce	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
živé organizmy	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mikromycéty	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mŕtve organizmy	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abioseston	pokryv.p. v %	6	4	5	4	4	5	3	5	4	4	3
Spóry an.red.sirič.-Klostrídie	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
antimón	ug/l	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
arzén	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
bór	mg/l	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,2	0,9	0,3	0,2	0,6	0,4
dusičnany	mg/l	10,9	8	5,8	5,1	4,1	14,0	24,7	27,3	16,2	10,5	26,5
dusitany	mg/l	<0,006	<0,006	0,007	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006
fluoridy	mg/l	0,15	0,15	0,15	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,23	0,15	0,15
chróm	ug/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
kadmium	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
kyanidy	mg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med	ug/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
nikel	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
olovo	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
ortut	ug/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
selén	ug/l	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0
benzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,2-dichlórbenzén	ug/l	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
1,3-dichlórbenzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,4-dichlórbenzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
dichlórbenzény	ug/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2 dichloretán	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
chlórbenzén	ug/l	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
lindan	ug/l	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015

metoxychlór	ug/l	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017
dichlórdifenyltrichloretán	ug/l	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016
hexachlórbenzén	ng/l	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0
heptachlór	ng/l	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0
pesticídy spolu	ug/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
benzo(a)pyrén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
fluoranthen	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(b)fluorantén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(k)fluorantén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(g,h,i)perylén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
indeno(1,2,3-c,d)pyrén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
polycyklické aromat.uhlovodíky	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
styrén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
1,1,2,2 tetrachlóretén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
tetrachlórmetán	ug/l	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
toluén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
1,1,2 trichlóretén	ug/l	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
o-xylén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
m,p-xylén [ug/l']	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
xylény	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
voľný chlór	mg/l	0,24	0,26	0,21	0,21	0,25	0,25	0,17	0,26	0,25	0,2	0,19
brómdichlórmetán	ug/l	1,87	1,84	1,12	0,39	1,31	2,53	0,58	0,83	0,57	0,69	3,96
Dibrómchlórmetán	ug/l	0,82	0,6	0,92	0,62	0,73	1,64	1,39	2,35	0,86	1,1	3,33
Bromoform	ug/l	0,60	0,6	0,60	0,61	0,60	0,60	1,23	2,34	0,68	0,6	0,77
chloroform	ug/l	3,6	1	1,0	1,0	1,3	1,9	1	1	1	1	2,8
chlórfenoly	ug/l	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	50,0
trihalometany spolu	ug/l	5,62	1,84	2,04	1,12	2,77	6,08	3,2	5,52	2,1	1,64	10,52
absorbancia	-	0,010	0,016	0,010	0,005	0,011	0,011	0,005	0,005	0,009	0,01	0,016
amónne ióny	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
rozpustené látky-sušené	mg/l	185,5	159	259,0	404,0	426,5	323,0	442	451	476	323,5	403
farba	mg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hliník	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	0,57	0,6	0,56	0,51	<0,50	<0,50	0,5	0,52	0,63	0,5	0,56
chloridy	mg/l	5,0	5	5,0	7,7	5,0	5,0	19,1	19,1	19,2	5,5	11,3
mangán	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
reakcia vody	-	7,33	7,19	7,21	7,25	7,33	7,31	7,41	7,4	7,39	7,33	7,3
sírany	mg/l	21,5	17	15,0	40,5	36,5	36,0	48	48	70	17,5	38,5
sulfán voľný	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

teplota vody	°C	9,5	10,4	9,1	9,3	9,2	8,5	10,7	10,1	9,7	9,3	10
zákal	FNU	0,43	0,44	0,46	0,23	0,39	0,27	0,24	0,2	0,22	0,2	0,25
pach	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zinok	mg/l	0,066	0,05	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,073	0,05	0,196	0,05	0,05
železo	mg/l	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
vodivosť	mS/m	40,0	34,6	42,8	65,9	66,1	55,2	71	75	80,5	56,1	70,7
sodík	mg/l	2,8	2,3	1,3	3,8	2,1	2,9	7,1	7,2	7,7	1,1	9
horčík	mg/l	10,3	3,8	9,1	13,6	22,8	15,3	23,6	23,8	21,7	11,6	18,5
vápnik	mg/l	49,9	41,9	63,4	114,6	90,9	83,7	108,7	103,6	116,7	90,3	97,3
vápnik a horčík (tvrdosť vody)	**mmol/l**	**1,66**	**1,2**	**1,96**	**3,42**	**3,21**	**2,72**	**3,68**	**3,56**	**3,81**	**2,71**	**3,19**
vápnik a horčík (tvrdosť vody)	**°N**	**9,3**	**6,7**	**11,0**	**19,2**	**18,0**	**15,2**	**20,6**	**19,9**	**21,3**	**15,2**	**17,9**
celková objemová aktivita alfa	Bq/l	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,04
celková objemová aktivita beta	Bq/l	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15
objemová aktivita Rn 222	Bq/l	0,1	<0,1	3,5	3,8	11,1	4,2	4,1	4,2	7,2	1,5	2,66

* tvrdosť vody vyjadrená ako súčet Vápnika a Horčíka

Názov odberného miesta / Ukazovateľ	Limit NV 496/2010 Z.z.	Omšenie	Dolná Poruba	Tr.Mitice Horňany	Svinná	Neporadza	Trenčianske Jastrabie	Motešice Bobot	N. Mesto n./V.	Čachtice Častkovce	Štvrtok T.Bohuslavice	Modrová
Escherichia coli	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koliformné baktérie	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
enterokoky	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C	KTJ v 1 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C	KTJ v 1 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bezfarebné bičíkovce	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
živé organizmy	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mikromycéty	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mŕtve organizmy	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abioseston	pokryv.p. v %	4	4	5	3	6	4	5	5	4	4	3
Spóry an.red.sirič.-Klostrídie	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
antimón	ug/l	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
arzén	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
bór	mg/l	0,1	0,5	0,6	0,2	0,5	0,6	0,6	0,4	0,7	0,3	0,0
dusičnany	mg/l	11,5	13,1	9,9	9,5	7,8	8,3	6,8	20,3	10,5	27,1	10,0
dusitany	mg/l	<0,006	0,009	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	0,009	0,007	0,007	<0,006
fluoridy	mg/l	0,15	0,15	0,15	0,17	0,05	0,22	0,15	0,26	0,16	0,15	0,15
chróm	ug/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
kadmium	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
kyanidy	mg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med	ug/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
nikel	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
olovo	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
ortut	ug/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
selén	ug/l	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0
benzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,2-dichlórbenzén	ug/l	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
1,3-dichlórbenzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,4-dichlórbenzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
dichlórbenzény	ug/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2 dichloretán	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
chlórbenzén	ug/l	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
lindan	ug/l	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015

metoxychlór	ug/l	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017
dichlórdifenyltrichloretán	ug/l	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016
hexachlórbenzén	ng/l	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0
heptachlór	ng/l	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0
pesticídy spolu	ug/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
benzo(a)pyrén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
fluoranthen	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(b)fluorantén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(k)fluorantén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(g,h,i)perylén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
indeno(1,2,3-c,d)pyrén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
polycyklické aromat.uhlovodíky	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
styrén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
1,1,2,2 tetrachlóretén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
tetrachlórmetán	ug/l	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
toluén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
1,1,2 trichlóretén	ug/l	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
o-xylén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
m,p-xylén [ug/l']	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
xylény	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
voľný chlór	mg/l	0,24	0,15	0,22	0,22	0,1	0,18	0,10	0,10	0,29	0,28	0,23
brómdichlórmetán	ug/l	1,48	1,93	0,35	0,85	0,81	1,33	0,30	0,30	0,32	0,45	0,30
Dibrómchlórmetán	ug/l	0,60	0,66	0,6	0,89	0,6	3,19	0,60	0,60	0,9	0,96	0,60
Bromoform	ug/l	0,60	0,6	0,6	0,6	0,6	0,85	0,60	0,60	0,86	0,90	0,60
chloroform	ug/l	4,7	3	1	1	1	1,8	1,0	0,4	1	1,0	1,0
chlórfenoly	ug/l	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	50,0
trihalometany spolu	ug/l	6,10	4,8	0,5	1,74	0,81	2,86	0,60	1,00	1,63	2,30	0,60
absorbancia	-	0,014	0,015	0,012	0,01	0,013	0,015	0,010	<0,006	<0,006	0,007	0,013
amónne ióny	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
rozpustené látky-sušené	mg/l	274,0	291	416	414	388	386,5	362,0	358,0	395	437,0	451,0
farba	mg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hliník	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	0,52	0,59	0,58	0,5	0,5	0,5	<0,50	<0,50	0,52	0,54	0,55
chloridy	mg/l	5,0	5	14,3	10,7	5	7,6	7,2	10,2	9,2	19,4	16,6
mangán	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
reakcia vody	-	7,34	7,32	7,32	7,31	7,13	7,3	7,24	7,42	7,3	7,40	7,33
sírany	mg/l	15,0	13,5	32	41,5	33	40	5,0	21,0	25,5	44,5	55,0
sulfán voľný	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

teplota vody	°C	8,8	8,7	9,2	9,3	11,3	9,3	10,9	11,5	11,1	9,9	8,9
zákal	FNU	0,22	0,21	0,21	0,21	0,16	0,27	0,42	0,18	0,22	0,22	0,22
pach	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zinok	mg/l	0,295	0,1	0,05	0,05	0,113	0,05	0,093	<0,050	0,05	<0,050	<0,050
železo	mg/l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
vodivosť	mS/m	51,9	53	69,9	70,6	67,8	67,5	64,8	66,2	66,4	72,6	75,1
sodík	mg/l	1,0	1,3	5,6	4	1,3	3,1	2,1	4,9	5,2	7,2	6,0
horčík	mg/l	15,1	18,5	29,5	29,7	23,1	30,5	27,0	36,7	34,7	22,9	30,2
vápnik	mg/l	81,0	73,1	95,6	85,8	105,6	88,4	80,6	85,1	85,7	107,5	93,0
vápnik a horčík (tvrdosť vody)	**mmol/l**	**2,64**	**2,58**	**3,6**	**3,37**	**3,58**	**3,46**	**3,12**	**3,63**	**3,57**	**3,62**	**3,56**
vápnik a horčík (tvrdosť vody)	**°N**	**14,8**	**14,4**	**20,2**	**18,9**	**20,0**	**19,4**	**17,5**	**20,3**	**20,0**	**20,3**	**19,9**
celková objemová aktivita alfa	Bq/l	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05
celková objemová aktivita beta	Bq/l	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15
objemová aktivita Rn 222	Bq/l	1,7	8,5	6,9	4,0	4,01	6,9	1,2	<1,0	1,0	3,9	13,6

* tvrdosť vody vyjadrená ako súčet Vápnika a Horčíka

Názov odberného miesta / Ukazovateľ	Limit NV 496/2010 Z.z.	Beckov	Bošáca Z.Podhradie	Cetuna Bzince p/J	Hrašné Žadovec Hod.Vrch	Zábudišová	Brunovce Považany Potvorice	Dolné Sŕnie	Haluzice	Višňové Kostolné	Hrnčiarové	Vaďovce
Escherichia coli	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koliformné baktérie	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
enterokoky	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C	KTJ v 1 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C	KTJ v 1 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
bezfarebné bičíkovce	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
živé organizmy	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mikromycéty	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mŕtve organizmy	jedince/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abioseston	pokryv.p. v %	4	4	5	4	3	2	3	2	4	6	5
Spóry an.red.sirič.-Klostrídie	KTJ v 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
antimón	ug/l	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
arzén	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
bór	mg/l	0,2	0,6	0,4	0,7	0,6	0,2	0,2	0,7	0,0	0,3	0,2
dusičnany	mg/l	25,4	9,4	10,8	33,6	14,1	11,8	29,6	16,5	10,7	11,1	10,2
dusitany	mg/l	0,007	<0,006	<0,006	0,008	<0,006	0,009	0,007	<0,006	<0,006	0,007	<0,006
fluoridy	mg/l	0,10	0,15	0,15	0,21	0,15	0,15	0,15	0,17	0,18	0,17	0,19
chróm	ug/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
kadmium	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
kyanidy	mg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
med	ug/l	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0
nikel	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
olovo	ug/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
ortut	ug/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
selén	ug/l	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0
benzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,2-dichlórbenzén	ug/l	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
1,3-dichlórbenzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,4-dichlórbenzén	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
dichlórbenzény	ug/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2 dichloretán	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
chlórbenzén	ug/l	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
lindan	ug/l	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015

metoxychlór	ug/l	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017
dichlórdifenyltrichloretán	ug/l	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016
hexachlórbenzén	ng/l	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0	<17,0
heptachlór	ng/l	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0	<16,0
pesticídy spolu	ug/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
benzo(a)pyrén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
fluoranthen	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(b)fluorantén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(k)fluorantén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
benzo(g,h,i)perylén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
indeno(1,2,3-c,d)pyrén	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
polycyklické aromat.uhlovodíky	ng/l	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
styrén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
1,1,2,2 tetrachlóretén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
tetrachlórmetán	ug/l	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
toluén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
1,1,2 trichlóretén	ug/l	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
o-xylén	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
m,p-xylén [ug/l']	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
xylény	ug/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
voľný chlór	mg/l	0,23	0,25	0,27	0,20	0,23	0,25	0,10	0,20	0,14	0,20	0,15
brómdichlórmetán	ug/l	0,81	0,97	1,95	5,01	5,78	0,56	0,68	0,63	0,59	0,63	1,59
Dibrómchlórmetán	ug/l	1,87	0,73	1,99	11,98	2,51	1,22	1,49	2,05	0,91	0,81	1,56
Bromoform	ug/l	1,80	0,60	0,6	5,22	0,60	0,60	1,56	1,49	0,87	0,60	0,84
chloroform	ug/l	1,0	1,0	1,4	1,4	8,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
chlórfenoly	ug/l	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	50,0
trihalometany spolu	ug/l	4,47	1,69	4,81	23,65	17,06	1,78	3,73	4,17	2,37	1,29	4,87
absorbancia	-	0,008	0,007	0,011	0,012	0,015	0,004	0,005	<0,006	0,009	0,009	0,011
amónne ióny	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
rozpustené látky-sušené	mg/l	449,0	339,0	201	502,0	272,0	368,0	456,0	323,0	383,0	220,5	254,5
farba	mg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hliník	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,5	0,52	0,5	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	0,53	0,58
chloridy	mg/l	11,5	5,9	5,4	32,9	5,1	9,4	19,8	10,6	5,0	6,3	8,0
mangán	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
reakcia vody	-	7,44	7,24	7,25	7,15	7,20	7,26	7,32	7,36	7,32	7,26	7,30
sírany	mg/l	44,0	22,0	16,5	46,0	29,1	17,0	40,0	33,0	13,0	16,5	19,0
sulfán voľný	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

teplota vody	°C	10,6	8,9	8,1	9,3	8,4	10,9	11,8	8,5	10,2	8,3	9,1
zákal	FNU	0,29	0,21	0,35	0,27	0,20	0,23	0,22	0,16	0,29	0,30	0,29
pach	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zinok	mg/l	0,076	<0,050	0,05	<0,050	<0,050	0,307	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
železo	mg/l	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
vodivosť	mS/m	78,9	61,8	37,6	85,6	55,2	68,8	75,6	58,0	61,6	41,9	44,4
sodík	mg/l	8,7	2,0	2,1	6,0	3,0	5,5	7,1	2,0	4,7	2,1	3,2
horčík	mg/l	28,7	2,3	10,1	37,9	15,8	38,6	23,9	4,7	33,4	11,2	21,6
vápnik	mg/l	95,0	115,2	57,5	112,4	75,8	92,9	101,5	110,9	86,1	59,1	74,1
vápnik a horčík (tvrdosť vody)	**mmol/l**	**3,55**	**2,96**	**1,85**	**4,36**	**2,54**	**3,91**	**3,52**	**2,96**	**3,52**	**1,94**	**2,74**
vápnik a horčík (tvrdosť vody)	**°N**	**19,9**	**16,6**	**10,4**	**24,4**	**14,2**	**21,9**	**19,7**	**16,6**	**19,7**	**10,9**	**15,3**
celková objemová aktivita alfa	Bq/l	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	0,06
celková objemová aktivita beta	Bq/l	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15
objemová aktivita Rn 222	Bq/l	2,6	4,5	8,5	13,5	2,4	3,9	3,9	12,0	8,5	1,0	<0,1